様式5

第 13 号

平成 26年 4月 16日

平泉町 建設水道課 様

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長 勝部 修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年04月09日	気温	13.0℃	水温	9.5℃
		天候	(前日) 晴	(当日) 晴	
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.7mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.13mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素	0.05mg/l	10mg/l以下
クロロ酢酸	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
クロロホルム	0.006mg/l未満	0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン	0.003mg/l未満	0.03mg/l以下
ブロモホルム	0.009mg/l未満	0.09mg/l以下
総トリハロメタン	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
臭素酸	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド	0.008mg/l未満	0.08mg/l以下
塩素酸	0.12mg/l	0.6mg/l以下
残留塩素 現地 0.40mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年04月09日 ～ 平成26年04月15日	
検査責任者	大山 健治	

岩手県 西磐井郡 平泉町 役場 平成 26.4.22 受付 第 号

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

様式5

第　72　号

平成 26年 5月 27日

平泉町 建設水道課　様

検査結果書の通知について

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栄城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年05月20日	気温	23.0℃	水温	14.3℃
		天候	(前日) 晴　(当日) 晴		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	4.0mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.18mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
ｸﾛﾛ酢酸		0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.04mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.2mg/l以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.06mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.03mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.09mg/l以下
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.35mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年05月20日　～　平成26年05月23日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 浄水場 受付 平成 26.6.-6 第　号

様式5

第　91　号

平成　26年　6月　11日

平泉町　建設水道課　　様

検査結果書の通知について

一関市竹山町7番2号
電話番号　(0191)21-2111(内)8570
FAX　(0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部　修

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栄城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年06月03日	気温	25.5℃	水温	16.1℃
		天候	(前日) 晴　(当日) 晴		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課　千葉　和広		

項　目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.7mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.15mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
ｼｱﾝ化合物、塩化ｼｱﾝ		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
ｸﾛﾛ酢酸		0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.04mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.2mg/l以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.06mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.03mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.09mg/l以下
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.30mg/l	判　定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年06月03日　～　平成26年06月06日	
検査責任者	大山　健治	

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 26.6.17 受付 第　号

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

様式6

第　175　号

平泉町建設水道課　　様

平成26年7月29日

検査結果の通知について

平成26年7月22日 付　依頼の水質検査結果は、下記のとおりです。

一関市竹山町７番２号
電話番号(0191) 21-2111 (内)8570
郵便番号 021-8501　Fax (0191) 26-0181
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　　勝部　修

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山		佐藤	佐藤

浄水　水質検査結果書

採水年月日	平成26年7月22日	天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温	25.5℃	水温	17.3℃
水源の名称	戸河内水源（深井戸）			採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場（戸河内簡易水道）			採水者	平泉町建設水道課 千葉和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準	項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.009mg/l未満	0.09mg/l以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003mg/l未満	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008mg/l未満	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/l未満	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.133mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.023mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
六価クロム化合物	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	32.0mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	3.7mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.17mg/l	0.8mg/l以下	ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	10.0mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下	蒸発残留物	157mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	0.002mg/l以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4ジオキサン	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005mg/l未満	0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005mg/l未満	0.005mg/l以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.24mg/l	3mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.5	5.8～8.6
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.18mg/l	0.6mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	色度	1度未満	5度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.006mg/l未満	0.06mg/l以下	濁度	0.1度未満	2度以下
ジクロロ酢酸	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下	亜硝酸態窒素	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下	残留塩素（現地）	0.30mg/l	0.1mg/l以上
臭素酸	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下			
総トリハロメタン	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下	判定	測定項目について、水質基準値適合	

検査期日	平成26年7月22日　より　平成26年7月28日　まで
検査機関	一関市水道部浄配水課水質検査係
検査責任者	大山　健治

（注）１ 上記に掲げる事項以外の事項に係る水質検査についても添付すること。

２ 定量検査（検査）を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。

３ 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 26.8.5 受付 第　号

様式6

第　179　号

平泉町建設水道課　　様

平成26年7月29日

検査結果の通知について

平成26年7月22日 付　依頼の水質検査結果は、下記のとおりです。

一関市竹山町７番２号
電話番号(0191) 21-2111 (内)8570
郵便番号 021-8501　Fax (0191) 26-0181
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　　勝部　修

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山		喰藤	喰藤

原水　水質検査結果書

採水年月日	平成26年7月22日	天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温	25.5℃	水温	19.1℃
水源の名称	戸河内水源（深井戸1）			採水地点	平泉町平泉字馬場地内		
水道施設名	戸河内浄水場（戸河内簡易水道）			採水者	平泉町建設水道課 千葉和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準（参考）	項目	検査結果	水道法による判定基準（参考）
一般細菌	0個/ml	100以下/ml	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	_	0.03mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	_	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/l未満	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	_	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/l未満	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.191mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
六価クロム化合物	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	39.8mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.038mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/l未満	10mg/l以下	塩化物イオン	2.1mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.23mg/l	0.8mg/l以下	ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	10mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下	蒸発残留物	144mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	0.002mg/l以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4ジオキサン	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005mg/l未満	0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005mg/l未満	0.005mg/l以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.15mg/l	3mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7	5.8～8.6
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	味	_	異常でないこと
塩素酸	_	0.6mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	_	0.02mg/l以下	色度	1.6度	5度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	_	0.06mg/l以下	濁度	0.1度未満	2度以下
ジクロロ酢酸	_	0.04mg/l以下	亜硝酸態窒素	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	_	0.1mg/l以下	アンモニア態窒素	0.03mg/l	
臭素酸	_	0.01mg/l以下	大腸菌群数	検出せず	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	_	0.1mg/l以下	嫌気性芽胞菌	検出せず	
トリクロロ酢酸	_	0.2mg/l以下	判定	_	

検査期日	平成26年7月22日　より　平成26年7月28日　まで
検査機関	一関市水道部浄配水課水質検査係
検査責任者	大山　健治

（注）1 上記に掲げる事項以外の事項に係る水質検査についても添付すること。

2 定量検査（検査）を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示すること。

3 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「〇〇については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 26.8.5 受付 第　号

様式6　　第　180　号

平泉町建設水道課　　様　　平成26年7月29日

検査結果の通知について

平成26年7月22日 付　依頼の水質検査結果は、下記のとおりです。

一関市竹山町７番２号
電話番号(0191) 21-2111 (内)8570
郵便番号 021-8501　Fax (0191) 26-0181
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　　勝部　修

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山		恒藤	恒藤

原水　水質検査結果書

採水年月日	平成26年7月22日	天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温	25.5℃	水温	16.0℃
水源の名称	戸河内水源（深井戸2）			採水地点	平泉町平泉字馬場地内		
水道施設名	戸河内浄水場（戸河内簡易水道）			採水者	平泉町建設水道課 千葉和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準（参考）	項目	検査結果	水道法による判定基準（参考）
一般細菌	0個/ml	100以下/ml	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	_	0.03mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	_	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/l未満	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	_	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/l未満	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.144mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下
六価クロム化合物	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.8mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.021mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	4.5mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.11mg/l	0.8mg/l以下	ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	31mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1mg/l未満	1mg/l以下	蒸発残留物	86mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	0.002mg/l以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4ジオキサン	0.005mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005mg/l未満	0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005mg/l未満	0.005mg/l以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.28mg/l	3mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	6.3	5.8～8.6
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	味	_	異常でないこと
塩素酸	_	0.6mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	_	0.02mg/l以下	色度	1.4度	5度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	_	0.06mg/l以下	濁度	0.6度	2度以下
ジクロロ酢酸	_	0.04mg/l以下	亜硝酸態窒素	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	_	0.1mg/l以下	アンモニア態窒素	0.02mg/l未満	
臭素酸	_	0.01mg/l以下	大腸菌群数	62.0MPN/100ml	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	_	0.1mg/l以下	嫌気性芽胞菌	検出せず	
トリクロロ酢酸	_	0.2mg/l以下	判定	_	

検査期日	平成26年7月22日　より　平成26年7月28日　まで
検査機関	一関市水道部浄配水課水質検査係
検査責任者	大山　健治

（注）1 上記に掲げる事項以外の事項に係る水質検査についても添付すること。

2 定量検査（検査）を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。

3 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

西磐手県平泉町井郡役場 平成26.8.5 受付 第　号

様式5

第　183　号

平成 26年 8月 25日

平泉町 建設水道課　　様

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年08月19日	気温	26.0℃	水温	21.2℃
		天候	(前日) 曇　(当日) 曇		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.2mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.14mg/l	3mg/l以下
pH値	7.6	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
クロロ酢酸		0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下
クロロホルム		0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下
ブロモホルム		0.09mg/l以下
総トリハロメタン		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.35mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年08月19日　～　平成26年08月22日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 26.9.-3 受付 第　号

様式5

第　226　号

平成 26年 9月 9日

平泉町 建設水道課　　様

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	阿部	阿部

採水年月日	平成26年09月02日	気温	23.5℃	水温	21.3℃
		天候	(前日) 曇	(当日) 曇	
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.5mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.11mg/l	3mg/l以下
pH値	7.7	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
クロロ酢酸		0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下
クロロホルム		0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下
ブロモホルム		0.09mg/l以下
総トリハロメタン		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.35mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年09月02日　～　平成26年09月05日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 26.9.19 受付 第　号

放射能分析結果報告書

NCVZ－2770
平成26年 9 月 25 日

平泉町 殿

株式会社　理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427　FAX 0235-24-4429
ホームページ ： http://riken-ac.com/
お問い合わせ：cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	放射能物質検査
分析項目	ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメトリーによる^{131}I、^{134}Cs及び^{137}Csの測定
試料名	戸河内(原水)
試料採取情報	平泉町平泉字馬場地内
試料採取日	平成26年 9 月 22 日
分析日	平成26年 9 月 24 日
特記事項	特になし

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限	
ヨウ素-131	検出下限値以下	0.49	Bq/kg
セシウム-134	検出下限値以下	0.42	Bq/kg
セシウム-137	検出下限値以下	0.48	Bq/kg

注1） 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2） 測定機器:ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM 45-76

岩手県 西磐井郡 平泉町役場
平成 26.9.30 受付
第　号

様式5

第　270　号

平成 26年 10月 7日

平泉町 建設水道課　　様

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年10月01日	気温	19.0℃	水温	20.3℃
		天候	(前日) 晴　(当日) 晴		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.6mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.16mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素	0.01mg/l	10mg/l以下
クロロ酢酸	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
クロロホルム	0.006mg/l未満	0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン	0.003mg/l未満	0.03mg/l以下
ブロモホルム	0.009mg/l未満	0.09mg/l以下
総トリハロメタン	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
臭素酸	0.002mg/l	0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド	0.008mg/l未満	0.08mg/l以下
塩素酸	0.18mg/l	0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.25mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年10月01日　～　平成26年10月06日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場
平成 26.10.17 受付
第　号

様式5

第　314　号

平成　26年　11月　6日

平泉町　建設水道課　　様

一関市竹山町7番2号
電話番号　(0191)21-2111(内)8570
FAX　(0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部　修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	柴弘	阿部	阿部

採水年月日	平成26年11月04日	気温	13.5℃	水温	15.0℃
		天候	(前日) 曇　(当日) 晴		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課　千葉　和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.9mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.10mg/l	3mg/l以下
pH値	7.4	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
ｼｱﾝ化合物、塩化ｼｱﾝ		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
ｸﾛﾛ酢酸		0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.04mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.2mg/l以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.06mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.03mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.09mg/l以下
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.35mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年11月04日　～　平成26年11月06日	
検査責任者	大山　健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 受付 平成 26.11.10 第　号

様式5

第　362　号

平成　26年　12月　16日

平泉町　建設水道課　　様

検査結果書の通知について

一関市竹山町7番2号
電話番号（0191)21-2111(内)8570
FAX（0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部　修

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成26年12月09日	気温	3.0℃	水温	14.9℃
		天候	（前日）晴　（当日）晴		
水源の名称	戸河内水源（深井戸）	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場（戸河内簡易水道）	採水者	建設水道課　千葉　和広		

項　目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.5mg/l	200mg/l以下
有機物等（全有機炭素量）	0.12mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
クロロ酢酸		0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下
クロロホルム		0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下
ブロモホルム		0.09mg/l以下
総トリハロメタン		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.35mg/l	判　定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成26年12月09日　～　平成26年12月12日	
検査責任者	大山　健治	

（注）1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場
平成 26.12.26 受付
第　号

様式5

第　402　号

平成 27年 1月 13日

平泉町 建設水道課　　様

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

検査結果書の通知について

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌
大山	大山	栗城	佐藤	佐藤

採水年月日	平成27年01月06日		気温	3.0℃	水温　12.9℃
			天候	(前日) 曇　(当日) 曇	
水源の名称	戸河内水源(深井戸)		採水地点	平泉町平泉字南沢地内	
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)		採水者	建設水道課 千葉 和広	

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.6mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.12mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素	0.03mg/l	10mg/l以下
ｸﾛﾛ酢酸	0.002mg/l未満	0.02mg/l以下
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.004mg/l未満	0.04mg/l以下
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l未満	0.2mg/l以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.006mg/l未満	0.06mg/l以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003mg/l未満	0.03mg/l以下
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.009mg/l未満	0.09mg/l以下
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.01mg/l未満	0.1mg/l以下
臭素酸	0.001mg/l未満	0.01mg/l以下
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.008mg/l未満	0.08mg/l以下
塩素酸	0.11mg/l	0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.30mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成27年01月06日　～　平成27年01月09日	
検査責任者	大山 健治	

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 27.1.20 受付 第　号

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

様式5

第　445　号

平成 27年 2月 18日

平泉町 建設水道課　　様

検査結果書の通知について

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

記

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌

水質検査結果書

採水年月日	平成27年02月12日	気温	6.0℃	水温	12.1℃
		天候	(前日) 曇　　(当日) 晴		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.5mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.15mg/l	3mg/l以下
pH値	7.4	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
クロロ酢酸		0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下
クロロホルム		0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下
ブロモホルム		0.09mg/l以下
総トリハロメタン		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.30mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成27年02月12日　～　平成27年02月13日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場
平成 27,2,26 受付
第　号

様式5

第　503　号

平成 27年 3月 17日

平泉町 建設水道課　　様

検査結果書の通知について

一関市竹山町7番2号
電話番号 (0191)21-2111(内)8570
FAX (0191)26-0181
郵便番号 021-8501
水道事業の管理者の権限を行う
一関市長　勝部 修

記

水質検査結果書

検査責任者	検査担当者			
	理化学			細菌

採水年月日	平成27年03月10日	気温	6.5℃	水温	12.9℃
		天候	(前日) 曇　(当日) 曇		
水源の名称	戸河内水源(深井戸)	採水地点	平泉町平泉字南沢地内		
水道施設名	戸河内浄水場(戸河内簡易水道)	採水者	建設水道課 千葉 和広		

項目	検査結果	水道法による判定基準
一般細菌	0個/ml	100以下/ml
大腸菌	検出せず	検出されないこと
塩化物イオン	3.8mg/l	200mg/l以下
有機物等(全有機炭素量)	0.11mg/l	3mg/l以下
pH値	7.5	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	2度以下
シアン化合物、塩化シアン		0.01mg/l以下
硝酸態窒素、亜硝酸態窒素		10mg/l以下
クロロ酢酸		0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下
クロロホルム		0.06mg/l以下
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下
ブロモホルム		0.09mg/l以下
総トリハロメタン		0.1mg/l以下
臭素酸		0.01mg/l以下
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下
塩素酸		0.6mg/l以下
残留塩素　現地　0.30mg/l	判定	測定項目について、水質基準値適合
検査期日	平成27年03月10日　～　平成27年03月13日	
検査責任者	大山 健治	

(注) 1 定量検査を実施した項目については、必ず数値で記入し、検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示すること。
2 判定欄には、「測定項目について、水質基準値適合」あるいは「○○については水質基準値不適合」と記入すること。

岩手県 西磐井郡 平泉町役場 平成 27.3.25 受付 第　号

放射能分析結果報告書

NCVZ－5282
平成27年 3 月 16 日

平泉町　殿

株式会社　理研分析センター
〒997-0013　山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427　FAX 0235-24-4429
ホームページ ： http://riken-ac.com/
お問い合わせ：cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1　試料の名称等

件名	放射能物質検査
分析項目	ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメトリーによる^{131}I、^{134}Cs及び^{137}Csの測定
試料名	戸河内(原水)
試料採取情報	平泉町平泉字馬場地内
試料採取日	平成27年 3 月 13 日
分析日	平成27年 3 月 14 日
特記事項	特になし

2　測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限	
ヨウ素-131	検出下限値以下	0.49	Bq/kg
セシウム-134	検出下限値以下	0.43	Bq/kg
セシウム-137	検出下限値以下	0.47	Bq/kg

注1）結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC 社製　GEM 45-76